

Operator date cu caracter personal 17323	<p align="center">CONSILIUL JUDEȚEAN BRASOV SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BRASOV Str. Calea București, nr. 25-27, Brașov, 500326, Tel: 0268/320022, 0372676271 Fax-uri: 0268/333015, 0372676351 Cont RO 88 TREZ 131 21F 330 800 XXXX Trezoreria Braș</p> <p align="center">SRAC CERTIFICAT DE CALITATE ISO 9001</p> <p align="center">CERTIFIED IO Net MANAGEMENT SYSTEM</p> <p align="center">hospbv.ro ov. cod fiscal 4384117 Email: sibrasov@rdslink.ro Pagină web: www.hospbv.ro</p>	<p align="center">SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ BRAȘOV</p> <p align="center">INTRARE IESIRE Nr. <u>2015</u> Ziua... Luna... Anul...</p>
--	--	--

BIROUL TEHNIC

APROBAT
 MANAGER
 Dr. Neculoiu Carmen Daniela

REFERAT

in vederea asigurarii scurgerii apei menajere la Spitalul Astra, zona in care se deverseaza apele de la sectiile Cardiologie I, Dermatovenerologie, Reumatologie si Fizioterapie, va rog sa aprobatii efectuarea lucrarii:

Reparatie canalizare menajera – Spitalul Astra

Lucrarea va cuprinde:

Nr. crt.	CATEGORIA DE LUCRARI	U.M	Cantit.	Val. Man.	Val. Mat.	Val. utilaj	TOTAL
01	Demolarea cu mijloace mecanice a betonului armat din pereti, trepte, grinzi, stalpi, placi prefabricate	m.c	0.95				
02	Sapatura de pamant in spatii limitate sub 1,00 m si 1,50 m adancime, cu maluri sprijinite	m.c	96.00				
03	Sprijiniri orizontale ale malurilor in spatii peste 1.00 m, latime	m.p	192.00				
04	Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe dist. de 25 km	tona	16.20				
05	Umplutura in sant la conducte de alimentare cu apa si canalizare cu: nisip	m.c	8.10				
06	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. de 10 km	tona	14.90				
07	Montare teava TP 3(M) in pamant, in exteriorul cladirilor, avand DN 200 mm	ml	45.00				
08	Imbinare cu mufa cu flansa CS39-77 a tevilor PVC mufate, cu D = 200 x 9,6 mm	buc	23.00				
09	Umplutura de pamant in straturi orizontale de 20 – 30 cm grosime, udata si batuta cu mauiul de mana	m.c	78.00				
10	Capac si rama STAS 2308-81, pentru camine cu piesa suport necarosabil TIP I	buc	4.00				
11	Camion de vizitare STAS 2448-73, cu camera lucru HC – 2 m	buc	4,00				
12	Trotuar din beton simplu turnat pe loc	m.p	2.00				
13	Sustineri din lemn pentru cabluri si conducte intilnite in sapatura: grele	ml	8.00				

Valoarea, aproximativa, a lucrarii este: 54.000 lei, fara TVA

Seful Bir. Tehnic

Seful Atelierului nr. 1

Ing. Isopescu Liliana

sing. Groza Ioan

V. IMAC
Teodorescu Ionu
02.07.12

	<p style="text-align: center;">CONSILIUL JUDEȚEAN BRASOV SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRASOV Str. Calea București, nr. 25-27, Brașov, 500326, Tel: 0268/320022, 0372676271 Fax-uri: 0268/333015, 0372676351 Cont RO 88 TREZ 131 21F 330 800 XXXX Trezoreria Brașov; cod fiscal 4384117 Pagină web: www.hospbv.ro Email: sjbrasov@rdslink.ro</p>		
<p>Operator date cu caracter personal 17323</p>			

BIROUL TEHNIC

APROBAT
 MANAGER 
 Dr. Neculoiu Carmen Daniela

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind necesitatea si oportunitatea realizarii lucrarii: Reparatie canalizare menajera Spital ASTRA

1. Unitatea sanitara: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Braosv – Spitalul Astra
 - Scurta descriere a unitatii sanitare, a sectiei solicitante:
 Instalatia de de canalizare asigura scuregerea apelor menajere din sectiile: Cardiologie I, Cardiologie II, Dermato – Venerice, Diabet,
2. Obiectul solicitarii:
 - Denumire lucrare: Reparatie canalizare menajera
 - Numar bucati: 1
 - Caracteristici tehnice (descreieri):
 (Caracreristicile tehnice (descrierile) se vor atasa la nota de fundamentare
3. Justificarea necesitatii si oportunitatii
 - 3.1. Necesitatea
 Instalatia de canalizare nu poate asigura scurgerea apelor menajere din sectiile mai sus mentionate din cauza faptului ca are tuburi intrerupte si pante de scurgere incorect realizate
 - 3.2. Oportunitatea
 Realizarea conditiilor de functionare in parametri -a instalatiei de canalizare
- 4 Fonduri solicitate
 - Valoare totala estimata , fara TVA – 54 034,23 lei
4. Fondurile alocate cu destinatii similare in ultimii 5 ani -
5. Alte informatii:
6. Documente justificative atasate notei de fundamentare:

 Deviz - oferta

Seful Bir. Tehnic
 ing. Isopescu Liliana



Seful Atelierului nr. 1
 sing. Groza Ioan



Biroul tehnic

APROBAT
MANAGER
Dr. Neculoiu Carmen Daniela

CAIET DE SARCINI

REPARATIE INSTALATIE CANALIZARE MENAJERA – SPITALUL ASTRA

Cuprins:

1. DATE GENERALE

- 1.1 Obiectul caietului de sarcini
- 1.2 Denumirea lucrării
- 1.3 Autoritatea contractantă
- 1.4 Amplasamentul(județul, localitatea, strada , numărul)

2. INFORMATII GENERALE PRIVIND ACHIZITIA

- 2.1 Situația actuală
- 2.2 Situația propusă

3. OBLIGATIILE FURNIZORULUI

4. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

5. VALOAREA ACHIZITIEI

6. TERMEN DE LIVRARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE

7. TERMEN DE GARANTIE

1. DATE GENERALE

- 1.1 Obiectul caietului de sarcini

Prezentul caiet de sarcini se referă la înlocuirea instalației de canalizare menajeră – Spitalul Astra

1.2 Denumirea lucrării

Reparație instalație canalizare – Spitalul Astra

- 1.2.1 Cod CPV – 45332000-3 – Lucrări de instalație de apă și canalizare și de conducte de evacuare

- 1.3. Autoritatea contractantă

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

- 1.4. Amplasamentul

SPITALUL ASTRA – str. Calea București, nr. 2, Brașov

2. INFORMATII GENERALE PRIVIND ACHIZITIA

- 2.1. Situația actuală

La secțiile Spitalului Astra: Cardiologie 1, Dermatovenerologie, Fizioterapie, Reumatologie apele menajere se deversează în instalația de canalizare prin 6 tuburi cu diam $d = 110$ mm, în colectorul de 300 mm din tuburi de beton, care, din cauza colmatării și a produselor care se deversează (hartie igienică care se depune fără să se macereze în apă) un poate prelua cantitatea de apă menajeră, aceasta deversându-se în subsolul cadrii.

2.1. Situația propusă

Pentru asigurarea curgerii apelor menajere propun reparația prin înlocuire a tuburilor de beton cu tuburi din teava TM 3, cu DN 200 mm

3. Obligatiile furnizorului

Furnizorul are următoarele obligații:

- Să execute lucrarea
- Să racordeze instalația de canalizare la tuburile care ies din spital
- Să asigure instrucțiuni de funcționare